



ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference)

งานปรับปรุงเส้นท่อโครงการ 3 บริเวณหน้าสำนักงานประปาทุ่งเสลี่ยม – บ้านกลางดง อ. ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
(กปภ. สาขาทุ่งเสลี่ยม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction)

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2553 งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อโครงการควบคุมน้ำสูญเสีย (เงินรายได้) โครงการ 3 บริเวณหน้าสำนักงานประปาทุ่งเสลี่ยม – บ้านกลางดง อ. ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (กปภ. สาขาทุ่งเสลี่ยม) ภายในวงเงินราคากลาง 2,570,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- ให้จัดหา และทำการก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อ โครงการควบคุมน้ำสูญเสีย (เงินรายได้) ปีงบประมาณ 2553 โครงการ 3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม (กปภ. สาขาทุ่งเสลี่ยม)

งานวางท่อ

- จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อปรับปรุงเส้นท่อดังนี้.-
- โดยวางท่อ PB Ø 40 มม. SDR. 13.5 ความยาวประมาณ 110 เมตร
- โดยวางท่อ PVC Ø 100 มม. ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 2,196 เมตร
- โดยวางท่อ PVC Ø 150 มม. ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 600 เมตร
- โดยวางท่อ GS Ø 1 ½ นิ้ว (ท่อปลอก) ความยาวประมาณ 29 เมตร
- โดยวางท่อ GS Ø 3 นิ้ว (ท่อปลอก) ความยาวประมาณ 24 เมตร
- โดยวางท่อ S/P Ø 200 มม. (ท่อปลอก) ความยาวประมาณ 96 เมตร
- โดยวางท่อ S/P Ø 250 มม. (ท่อปลอก) ความยาวประมาณ 36 เมตร

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

2/3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์.....

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.เขต 10 และ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวด ราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่...../.....

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 2,570,000.- บาท (เงินสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า-
เพิ่มแล้ว
