



ข้อกำหนดการเข้าระบบผลิตน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลูรี (สถานผลิตน้ำอุบลูรี) อำเภออุบลูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคมีความประสงค์ที่จะเข้าระบบผลิตน้ำประปา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการผู้ใช้น้ำ ให้ได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น ก่อนที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาตามแผนที่กำหนดไว้ จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยจะเข้าระบบผลิตน้ำประปาเป็นระยะเวลา ๑๔ เดือน นับจากวันทำสัญญาเช่า

๒. คุณสมบัติของระบบผลิตน้ำประปา

- ๒.๑ สามารถผลิตน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ที่ความชันของน้ำดิบปัจจุบัน (แม่น้ำอุบลูรี) และได้ความชันของน้ำที่ผ่านระบบกรองไม่เกิน ๕ NTU
- ๒.๒ น้ำที่ผลิตออกมาจะต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค

๓. สถานที่ตั้งระบบผลิตน้ำประปา

บริเวณสถานผลิตน้ำอุบลูรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลูรี เลขที่ ๗๓๔ หมู่ ๗ ถ.เพชรเกษม ตำบลอุบลูรี อำเภออุบลูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ข้อกำหนดของระบบผลิต

- ๔.๑ ระบบผลิตน้ำประปาจะต้องประกอบด้วย ชุดตกตะกอน และชุดกรอง และเป็นระบบผลิตน้ำประปาที่มีลักษณะ และกระบวนการผลิตน้ำประปาที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีอยู่ในปัจจุบัน
- ๔.๒ ในส่วนของการจัดเตรียมพื้นที่ ตลอดจนการประกอบติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ จนมีความพร้อมที่จะส่งมอบ ระบบผลิตน้ำประปา ให้การประปาส่วนภูมิภาคเช่าได้
- ๔.๓ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหา และประสานท่อน้ำดิบจากท่อน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลูรี เข้ากับระบบผลิตที่จะให้เช่า
- ๔.๔ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหา และติดตั้ง เครื่องจ่ายสารเคมี เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

- ๔.๕ การส่งน้ำสะอาดจากระบบกรองน้ำ ไปยังถังน้ำใสของการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ให้เข้า จะต้อง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เอง โดยการประปาส่วนภูมิภาค จะกำหนดแนวและรูปแบบให้ ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้าง
- ๔.๖ การติดตั้ง ท่อล้างกรอง ท่อน้ำกรองทิ้ง ท่อระบายตะกอน เครื่องวัดปริมาณน้ำที่ผลิตได้ ขนาด และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ หรือตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาค จะกำหนดแนวและรูปแบบให้ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้าง
- ๔.๗ เมื่อผู้ให้เข้าได้ดำเนินการติดตั้งและประกอบส่วนต่างๆ ของระบบผลิตน้ำแล้วเสร็จ จะต้องทำ การทดลองผลิตน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผลิต ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วน ภูมิภาค ก่อนที่จะนำส่งตัวอย่างน้ำผลิต ให้การประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบทางกายภาพ และ ออกหนังสือรับรองให้ เพื่อนำไปประกอบการทำสัญญาเช่าระบบผลิตน้ำ
- ๔.๘ ก่อนส่งมอบระบบผลิตน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาคเช่า ผู้ให้เข้าจะต้องแนะนำ ขั้นตอน/ กระบวนการผลิต ให้แก่เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุบุรี จนสามารถ ปฏิบัติการผลิตน้ำประปาได้ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทำเอกสารคู่มือในการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบบำรุงรักษา ระบบผลิตน้ำในเบื้องต้น ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุบุรี จำนวน ๑๐ ชุด
- ๔.๙ ผู้ให้เข้าจะต้องดำเนินการประกอบติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ตามรูปแบบและ ข้อกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ ที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตกลง ที่จะเช่าระบบผลิตน้ำจากการประปา ส่วนภูมิภาค
- ๔.๑๐ การประปาส่วนภูมิภาคจะปรับผู้ให้เช่าระบบผลิตน้ำ ในอัตราวันละ ๓๐,๐๐๐.-บาท ในกรณีที่ ผู้ให้เข้า ดำเนินการล่าช้า ตามข้อ ๔.๙
- ๔.๑๑ ผู้ให้เข้าจะต้องตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบผลิตน้ำที่ผู้ให้เข้า ให้มีความพร้อมผลิตน้ำประปาได้ ตลอดระยะเวลาที่การประปาส่วนภูมิภาคเช่า และการประปาส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบ ความชำรุดเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ในระยะเวลาที่การประปาส่วน ภูมิภาคเช่า ระบบผลิตน้ำประปาจากผู้ให้เข้า
- ๔.๑๒ การประปาส่วนภูมิภาคจะพิจารณาราคาเช่าระบบผลิตน้ำประปา จากผู้เสนอราคาเช่ารายต่ำสุด และ/หรือเป็นราคาที่การประปาส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม เป็นคู่สัญญาเช่า
- ๓/ ๔.๑๓ ในระยะเวลาที่ . . .
- ๔.๑๓ ในระยะเวลาที่การประปาส่วนภูมิภาคตกลงทำสัญญาเช่าระบบผลิตน้ำจากผู้ให้เข้าแล้ว หากระบบผลิตน้ำเกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถผลิตน้ำประปา ส่งไปยังถังน้ำใสของการประปาส่วนภูมิภาคได้ หรือผลิตน้ำไม่ได้ตามมาตรฐานของการประปา ส่วนภูมิภาค ก็จะต้องปรับในอัตราชั่วโมงละ ๓,๗๕๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๔.๑๔ การประปาส่วนภูมิภาคจะจ่ายค่าเช่าระบบผลิตน้ำประปาเป็นรายเดือน โดยจะจ่ายภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องจากผู้ให้เข้า หากระยะเวลาการผลิตไม่ครบเดือนจะ คิดค่าเช่าให้เป็นรายชั่วโมง โดยการเฉลี่ยค่าเช่าจากระยะเวลารวม ๑๔ เดือน

๔.๑๕ การประปาส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิในการระงับการจ่ายค่าเช่าระบบผลิตน้ำประปา ในกรณีที่ ปริมาณน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาค ปริมาณไม่เพียงพอ โดยแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ๗ วัน ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคจะชดเชยวันที่หยุดระบบผลิตให้ จนครบ ๑๔ เดือน ตามสัญญาเช่า

๕.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

- ๕.๑ เป็นผู้มิอาจชี้นำรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๕.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๕.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๕.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลางที่ไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา และต้อง เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
- ๕.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๕.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๕.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ้างจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้