



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงระบบผลิตและระบบจ่ายสารเคมี

กปภ.สาขาสุรินทร์ และหน่วยบริการ

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์ที่ 2-4 WSP งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี 2557 ในวงเงิน 3,910,000.00 บาท (เงินสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวม VAT เพื่อทำงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบผลิตและระบบจ่ายสารเคมี กปภ.สาขาสุรินทร์ และหน่วยบริการ ดังนั้นจึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายเกลือสินเธาว์ (Post Chlorine)

- เครื่องจ่ายเกลือสินเธาว์ (FDQ) หรือ Ejector (EJ) ขนาด กก/ชม จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- Pressure Gauge แบบมีเข็มชี้จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- Rotameter 1,500 l/hr จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- เครื่องสูบลม Ecoster Pump ขนาด 8 ลบม/ชม สูงสูง 4.0 ม มอเตอร์ 5 HP พร้อมตู้และระบบควบคุมเครื่องสูบลมจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- แท่นคูลล์ รับเครื่องสูบลม Ecoster Pump จำนวน งานตามแบบเลขที่/11
- งานติดตั้งและเชื่อมระบบท่อและอุปกรณ์จำนวน งานตามแบบเลขที่/11
- วางระบบท่อความยาว 10 เมตรจำนวน เส้นจำนวน 00 เมตรตามแบบเลขที่/11
- วางระบบท่อความยาว 60 เมตรจำนวน เส้นขนาด 40 มิลลิเมตรระบบท่อท่หือพันสี่หึ่งสี่นิ้วจำนวน 00 เมตรตามแบบเลขที่/11

2.2 จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายเกลือสินเธาว์ (Pre Chlorine)

- เครื่องจ่ายเกลือสินเธาว์ (FDQ) หรือ Ejector (EJ) ขนาด กก/ชม จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- Pressure Gauge แบบมีเข็มชี้จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- Rotameter 1,500 l/hr จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- งานติดตั้งและเชื่อมระบบท่อและอุปกรณ์จำนวน งานตามแบบเลขที่/11
- วางระบบท่อความยาว 100 เมตรจำนวน เส้นขนาด 40 มิลลิเมตรระบบท่อท่หือพันสี่หึ่งสี่นิ้วจำนวน 00 เมตรตามแบบเลขที่/11

2.3 จัดทาสถาปัตยกรรมระบบจ่ายสารเคมี

- เครื่องจ่ายปุ๋ยแบบสกรูมีขนาดจ่าย,๐๐๐ ลิตร/ชม ที่ ๔ กก./ตรชม ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ครบชุดตามมาตรฐานปกจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11

2.4 จัดทาสถาปัตยกรรมติดตั้งปรับปรุงระบบควบคุมสารเคมีพร้อม Solenoid Valve และ Check Valve

- จัดทาสถาปัตยกรรมควบคุมสกรูมีแบบ 73 จำนวน งานตามแบบเลขที่/11, 9/11, 10/11, 11/11
- ติดตั้งระบบถังจ่ายอัตโนมัติระบบจ่ายสารเคมีจำนวน งานตามแบบเลขที่/11, 9/11, 10/11, 11/11

2.5 จัดทาสถาปัตยกรรมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบจ่ายสารเคมี

- Relief Valve ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- Backpressure ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- Diaphragm Pressure Gauge Φ_4 นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- Rotameter 1,500 l/h จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- งานติดตั้งและเชื่อมระบบท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ Fect Valve, ψ Strainer จำนวน งานตามแบบเลขที่/11
- วางระบบท่อความยาว ๖๐ เมตรจำนวน เส้นขนาด ๖๐ มิลลิเมตรระบบท่อทากว๊ว ฟันเลี้ยวสี่น้ำจำนวน ๑๐ เมตรตามแบบเลขที่/11
- ปรับปรุงแท่นคอนกรีต รับเครื่องจ่ายสารเคมีจำนวน งานตามแบบเลขที่/11

2.6 จัดทาสถาปัตยกรรมระบบจ่ายสารเคมี

- เครื่องจ่ายสารเคมีแบบ Mechanical Diaphragm ขนาดจ่าย,๐๐๐ ลิตร/ชม ที่ ๔ กก./ตรชม ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ครบชุดตามมาตรฐานปกจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11

2.7 จัดทาสถาปัตยกรรมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบจ่ายสารเคมี

- Relief Valve ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- Backpressure ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- Pulsation demper 5 ลิตรจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- Diaphragm Pressure Gauge Φ_4 นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- Rotameter 1,500 l/h จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- งานติดตั้งและเชื่อมระบบท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ Fect Valve, ψ Strainer จำนวน งานตามแบบเลขที่/11
- วางระบบท่อความยาว ๖๐ เมตรจำนวน เส้นขนาด ๖๐ มิลลิเมตรระบบท่อทากว๊ว ฟันเลี้ยวสี่น้ำจำนวน ๑๐ เมตรตามแบบเลขที่/11

2.8 จัดทาสถาปัตยกรรมติดตั้งปรับปรุงระบบควบคุมสารเคมีพร้อม Solenoid Valve และ Check Valve

- งานแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องจ่ายสารเคมีจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- ติดตั้งระบบถังจ่ายอัตโนมัติระบบจ่ายสารเคมีจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11

- 2.9 จัดหาเสานติดตั้ปรับปรุงและเปลี่ยนประตุน้ำภายในห้อง
- งานปรับปรุงและเปลี่ยนประตู 300 มม จำนวน 8 งาน
 - ท่อน้ำเหล็กดำขนาด 100 มม จำนวน 1 ท่อน
 - สกรูยึดท่อน้ำเหล็กดำกับผนังจำนวน ชุด
 - งานติดประตูเข้ากับระบบท่อเดิมชุดกลไกสามารถเปลี่ยนได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน
- 2.10 งานต่อเติมอาคารกับถังเหล็กลอนขนาด 300 + ทาสีจำนวน เหนือตามแบบเลขที่ 3/11, 4/11
- 2.11 จัดหาเสานติดตั้ปรับปรุงระบบบำบัดอากาศในห้องน้ำใต้จำนวน ชุด
- 2.12 งานปรับปรุงระบบท่อจากโรงกลึงลงถังน้ำใต้ 300 มม
- ค่าแรงและพนักงานช่าง ช่างพนักงานช่าง งาน
 - สกรูยึดท่อน้ำเหล็กดำกับผนังจำนวน ชุด
- 2.13 จัดหาเสานติดตั้ระบบจ่ายสารเคมี
- เครื่องจ่ายสารเคมีแบบ Mechanical Diaphragm ขนาดสาย 15 ลิตรรวมที่ 5 กก/ตรมม ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ครบชุดตามมาตรฐานปก จำนวน 1 ชุดตามแบบเลขที่/11
- 2.14 จัดหาเสานติดตั้อุปกรณ์ประกอบระบบจ่ายสารเคมี
- Relief Valve ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - Backpressure ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - Pulsation demper 5 ลิตรจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - Diaphragm Pressure Gauge Φ_4 นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - Rotameter 500 l/h จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - Calibration Cylinder 10 L จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - งานท่อและอุปกรณ์สำหรับระบบจ่ายสารเคมี Foot Valve, Y-strainer ระบบท่อทากว๊านสี่ ฟันสี่นิ้วจำนวน งานตามแบบเลขที่/11
- 2.15 จัดหาเสานติดตั้ระบบจ่ายปุ๋ย
- เครื่องจ่ายปุ๋ยแบบ Mechanical Diaphragm ขนาดสาย 15 ลิตรรวมที่ 5 กก/ตรมม ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ครบชุดตามมาตรฐานปก จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- 2.16 จัดหาเสานติดตั้อุปกรณ์ประกอบระบบจ่ายปุ๋ย
- Relief Valve ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - Backpressure ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - Pulsation demper 5 ลิตรจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - Diaphragm Pressure Gauge Φ_4 นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - Rotameter 500 l/h จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - Calibration Cylinder 10 L จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - งานท่อและอุปกรณ์สำหรับระบบจ่ายปุ๋ย Foot Valve, Y-strainer ระบบท่อทากว๊านสี่ ฟันสี่นิ้วจำนวน งานตามแบบเลขที่/11

- 2.17 จัดหาเลขานติดตั้งปั๊มระบบควบคุมสกรูพร้อม *Spiral Valve* และ *Check Valve*
- งานแก้ไขปั๊มระบบควบคุมเครื่องจ่ายสกรูจำนวน งานตามแบบเลขที่/11, 9/11, 10/11, 11/11
 - ติดตั้งระบบถังแยกอัตโนมัติระบบจ่ายสกรูมีสารส้มปนเปื้อนจำนวน งานตามแบบเลขที่ 5/11, 9/11, 10/11, 11/11
- 2.18 จัดหาเลขานติดตั้งระบบจ่ายแก๊สอิน
- เครื่องจ่ายแก๊สอิน (*ELQ*) พร้อม *Ejector (E)* ขนาด กก/ชม จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - *Pressure Gauge* แบบมีกิริยอินจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - *Rotameter* 500 l/h จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - งานท่อและอุปกรณ์สำหรับระบบจ่ายแก๊สอินระบบท่อทากีฬาสีเหลืองสีน้ำเงินจำนวน 1 งานตามแบบเลขที่/11
- 2.19 จัดหาเลขานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำหน่วยบริการอมพระ
- เครื่องสูบน้ำสูบน้ำได้ 40 ลบม/ชม ส่งน้ำได้สูง 30 ม ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 2 kw. พร้อมชุดควบคุม *Star Delta* พร้อมอะไหล่ครบชุดตามมาตรฐานปกจำนวน ชุดตามแบบเลขที่ 6/11
 - รื้อถอนเครื่องสูบน้ำ *R/M* เดิมจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - ติดตั้ง *Pressure Gauge* และอุปกรณ์ประกอบจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - สายไฟฟ้า *AF* เบอร์ 25 จำนวน 40 เมตรตามแบบเลขที่/11
 - ท่อ *PVC* 2 นิ้วและอุปกรณ์ประกอบจำนวน 0 เมตรตามแบบเลขที่/11
 - อุปกรณ์ประกอบงานเดินสายและอื่น ๆ จำนวน งานตามแบบเลขที่/11
- 2.20 จัดหาเลขานติดตั้งท่อและอุปกรณ์
- ท่อลดทอนน้ำจาก ด้านขนาด $\phi_{200} \times$ ทางด้านตื้นจำนวน ชุดตามแบบ เลขที่ 6/11
 - ท่อลดทอนน้ำจาก ด้านขนาด $\phi_{200} \times$ ทางด้านลึกจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - สกรูยึดท่อน้ำจากพร้อมประกับยางขนาด ϕ_{200} มม จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - สกรูยึดท่อน้ำจากพร้อมประกับยางขนาด ϕ_{150} มม จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - สกรูยึดท่อน้ำจากพร้อมประกับยางขนาด ϕ_{100} มม จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
- 2.21 จัดหาเลขานติดตั้งระบบจ่ายสกรู
- เครื่องจ่ายสกรูแบบ *Mechanical Diaphragm* ขนาดจ่าย 15 ลิตร/ชม ที่ 5 กก/ตรชม ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ครบชุดตามมาตรฐานปกจำนวน 1 ชุดตามแบบเลขที่/11
- 2.22 จัดหาเลขานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบจ่ายสกรู
- *Relief Valve* ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - *Backpressure* ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - *Pulsation demper* 5 ลิตรจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - *Diaphragm Pressure Gauge* ϕ_4 นิ้วจำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11
 - *Rotameter* 500 l/h จำนวน ชุดตามแบบเลขที่/11

- Calibration Cylinder 10 L จำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - งานท่อและอุปกรณ์ระบบจ่ายสารส้ม Feet Valve, YStrainer ระบบท่อทากีฬาลี
ม่วงสีน้ำเงินจำนวน งานตามแบบสภท/11
- 2.23 จัดหาเสานติดตัวระบบจ่ายปุ๋ย
- เครื่องจ่ายปุ๋ยแบบ Mechanical Diaphragm ขนาดส่ง 15 ลิตร/ชม ที่ 5 กก/ตรชม
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ครบชุดตามมาตรฐานปก
1 ชุดตามแบบสภท/11
- 2.24 จัดหาเสานติดตัวอุปกรณ์ประกอบระบบจ่ายปุ๋ย
- Relief Valve ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - Backpressure ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - Pulsation demper 5 ลิตรจำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - Diaphragm Pressure Gauge Φ_4 นิ้วจำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - Rotameter 500 l/h จำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - Calibration Cylinder 10 L จำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - งานท่อและอุปกรณ์ระบบจ่ายปุ๋ย Feet Valve, YStrainer ระบบท่อทากีฬาลี
ม่วงสีน้ำเงินจำนวน งานตามแบบสภท/11
- 2.25 จัดหาเสานติดตัวระบบจ่ายสารละลายปุ๋ย
- เครื่องจ่ายสารละลายปุ๋ย Mechanical Diaphragm ขนาดส่ง 15 ลิตร/ชม ที่ กก/
ตรชมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ครบชุดตามมาตรฐานปก
จำนวน ชุดตามแบบสภท/11
- 2.26 จัดหาเสานติดตัวอุปกรณ์ประกอบระบบจ่ายสารละลายปุ๋ย
- Relief Valve ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - Backpressure ขนาด นิ้วจำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - Pulsation demper 5 ลิตรจำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - Diaphragm Pressure Gauge Φ_4 นิ้วจำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - Rotameter 500 l/h จำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - Calibration Cylinder 10 L จำนวน ชุดตามแบบสภท/11
 - งานท่อและอุปกรณ์ระบบจ่ายสารละลายปุ๋ย Feet Valve, YStrainer
ระบบท่อทากีฬาลีม่วงสีน้ำเงินจำนวน งานตามแบบสภท/11
- 2.27 จัดหาเสานติดตัวปั๊มระบบควบคุมสารเคมีพร้อม Solenoid Valve และ Check Valve
- งานแก้ไขปั๊มระบบควบคุมเครื่องจ่ายสารเคมีจำนวน ชุดตามแบบสภท/11, 9/11,
10/11, 11/11
 - งานติดตั้งถังถังอัตโนมัติระบบจ่ายสารเคมี สารส้ม ปูนขาว คลอรีนจำนวน ชุด
ตามแบบสภท/11, 9/11, 10/11, 11/11
- 2.28 จัดหาเสานติดตัวปั๊มอุปกรณ์โรงกรอง
- งานปรับปรุงอาคารโรงกรองปรับปรุงฝาตะแกรงอาคารและเปลี่ยนรางน้ำฝนเปลี่ยนราง
และประตูเปลี่ยนรางและหน้าต่างปรับปรุงฝาตะแกรงบ้านพักอาศัยจำนวน เหนตาม
แบบสภท/11

- งานปรับปรุงป้ายยกระดับหอรัษฎำนวน เหนือตามแบบเลขที่/11

2.29 การจัดทบทวนและตีพิมพ์ไปบนแบบแปลนรายการรายละเอียดและมาตรฐานต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. แบบแปลนที่ใช้ในงานก่อสร้าง | จำนวน 11 แผ่น |
| 2. รายการต่อท้ายสัญญา | จำนวน 6 แผ่น |
| 3. ข้อกำหนดเพิ่มเติม | จำนวน 2 แผ่น |
| 4. มาตรฐานงานก่อสร้างการปะปาส่วนภูมิภาคป.บ.1 ปี 2545 | จำนวน 1 เล่ม |
| 5. มาตรฐานงานก่อสร้างการปะปาส่วนภูมิภาคป.บ.3 ปี 2545 | จำนวน 1 เล่ม |
| 6. มาตรฐานงานก่อสร้างการปะปาส่วนภูมิภาคป.บ.4 ปี 2545 | จำนวน 1 เล่ม |
| 7. มาตรฐานงานก่อสร้างการปะปาส่วนภูมิภาคป.บ.5 ปี 2545 | จำนวน 1 เล่ม |
| 8. รายการประกอบแบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ | จำนวน 4 แผ่น |
| 9. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง | |

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้ละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้กับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 1,673,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียวที่ได้ดำเนินการแล้ว ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-5 และกปภ.ข.8 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ
- 3.6 ผลงานตามข้อ 3.5 หมายถึงผลงานก่อสร้างที่เป็นอาคารโครงสร้าง คสล. โดยผู้เสนอราคาต้องแนบสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคา มาพร้อมของยื่นขอเสนอด้วย
- 3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 8,000 บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

4,183,000.00 บาท (เงินสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวม VAT

.....