

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

งานปรับปรุงประตุน้ำระบบผลิต สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ตามแบบเลขที่ กรค.๑/๕๙-๐๕๑-PN-ME (๑/๒ - ๒/๒)

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามจะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงประตุน้ำระบบผลิต สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ตามแบบเลขที่ กรค.๑/๕๙-๐๕๑-PN-ME (๑/๒ - ๒/๒) จำนวน ๒ แผ่น ด้วยวิธีสอบราคา

๒. ขอบเขตของงาน

ทำการจัดหาและติดตั้ง งานปรับปรุงประตุน้ำระบบผลิต สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ดังนี้

งานปรับปรุงโรงสูบน้ำ (แรงต่ำ) สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน ตามแบบเลขที่ กรค.๑/๕๙-๐๕๑-PN-ME

๑. งานเปลี่ยนประตุน้ำ Butterfly Valve ขนาด ๓๐๐ มม. (Rubber Seal) (มอก.) (พร้อมทำสี)
๒. งานจัดหาและติดตั้งหัวขับไฟฟ้าใหม่ (Electric Actuator) ขนาด ๓๐๐ มม.
๓. งานจัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมหัวขับไฟฟ้าพร้อมระบบสายไฟและอุปกรณ์ประกอบ

งานปรับปรุงประตุน้ำระบบผลิต (แรงสูง) สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน ตามแบบเลขที่ กรค.๑/๕๙-๐๕๑-PN-ME

๑. งานจัดหาและติดตั้งหัวขับไฟฟ้าใหม่ (Electric Actuator) ขนาด ๓๐๐ มม. โดย (Mounting) กับประตุน้ำเดิม

๒. งานเปลี่ยน Butterfly Check Valve (PN ๑๐) (Damper type) ขนาด ๒๐๐ มม. (พร้อมทำสี)
๓. งานจัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมหัวขับไฟฟ้าพร้อมระบบสายไฟและอุปกรณ์ประกอบ

งานปรับปรุงประตุน้ำระบบผลิต (โรงกรอง ๔๐๐ ลบ.ม.) สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน ตามแบบเลขที่ กรค.๑/๕๙-๐๕๑-PN-ME

๑. งานเปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์ (Gear Box) ของประตุน้ำล่างกรองทั้ง Butterfly Valve ขนาด ๔๐๐ มม. ของหม้อกรองที่ ๑,๒,๔,๕
๒. งานจัดหาพวงมาลัยประตุน้ำ Gate Valve ขนาด ๑๐๐ มม. พร้อมทำสี (บริเวณใต้ถ้ำกวนช้า)
๓. งานขัดสนิม, พ่นสี ภายนอกตู้ควบคุมหัวขับไฟฟ้า บนโรงกรอง ๔๐๐ ลบ.ม./ชม.

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ ผู้สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทผู้สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันทำสัญญา

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล ๔๙๑,๑๓๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
