

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานปรับปรุงจากสระพักตะกอนดินเป็นสระคอนกรีตและก่อสร้างสระทิ้งตะกอนเพิ่ม จำนวน ๑ บ่อ
กปภ.สาขาแหลมฉบัง(โรงกรองน้ำไร่น้ำหนึ่ง)

คำชี้แจงทั่วไป

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ขอจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน ๑๔,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการวางปรับปรุงจากสระพักตะกอนดินเป็นสระคอนกรีตและก่อสร้างสระทิ้งตะกอนเพิ่ม จำนวน ๑ บ่อ กปภ.สาขาแหลมฉบัง(โรงกรองน้ำไร่น้ำหนึ่ง) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. การทั่วไป

- ๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีมาทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ตามขนาดและรูปทรงซึ่งปรากฏในแบบแปลน ถ้ารายการใดไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลนและคำชี้แจงประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องขอคำวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนลงมือทำการก่อสร้างเสมอไป การปรึกษาหารือต้องรับกระทำโดยด่วน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ถ้าเป็นงานเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน การทั้งนี้ต้องรับกระทำโดยด่วน เมื่อได้รับการตกลงแล้วจึงจะลงมือดำเนินการได้
- ๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา โรงงาน ส้วมและโรงเก็บของ ของตนเอง รวมทั้งสำนักงานชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (ชนิดตั้งโต๊ะหรือพกพา) และเครื่องพิมพ์ จำนวนจำนวน ๑ เครื่อง ให้ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลาการก่อสร้าง ในลักษณะการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป (เช่น ตู้คอนเทนเนอร์) หรือเช่าอาคารภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญา อาคารชั่วคราวและสิ่งต่างๆเหล่านี้ ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนขนย้ายไปให้พ้นบริเวณภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างเป็นต้นไป
- ๒.๓ ในระยะเวลา ๒ ปี ภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายงานก่อสร้างรายนี้ตามสัญญาแล้ว ถ้าบังเกิดความเสียหาย เช่น ส่วนของอาคารที่เป็นไม้ หด แตก ห่างจากกันมากเกินไปลักษณะของไม้ที่ผุพังแล้วพึงจะเป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือก่ออิฐถือปูน แตกร้าว ทรุด ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น อันแสดงว่าความเสียหายนั้นๆ เนื่องจากฝีมือไม่ดี หรือผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างเร็วกว่าที่กำหนดไว้ อันไม่พึงตรวจพบในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างหรือเวลารับมอบงาน ผู้รับจ้างจักต้องทำการแก้ไข และซ่อมแซมให้ดีและถูกต้องตามลักษณะอาคารใช้งานนั้นๆ โดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใดทั้งสิ้น การแก้ไข และซ่อมแซมจะต้องรับกระทำให้เสร็จเรียบร้อยโดยรีบด่วน เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ
- ๒.๔ ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายนั้นๆ

๒.๕ ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานรากและเสาเข็ม จากที่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลน และ/หรือรายการประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมรับราคาที่ผู้ว่าจ้างคิดราคาให้ ในกรณีที่รายละเอียดในรูปแบบหรือแบบแปลน, รายการประกอบแบบแปลน, รายละเอียดเฉพาะแห่ง, มาตรฐานงานก่อสร้างและรายการชี้สถานที่ขัดกันให้ถือว่าจะต้องปฏิบัติตามควรก่อนหลัง

๒.๕.๑ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากฐานแผ่เป็นเสาเข็ม ในการนี้ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าฐานแผ่ตามราคาของผู้ว่าจ้างกำหนด และคิดราคาค่าเสาเข็มให้ตามตารางที่แนบ

๒.๕.๒ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ ในการนี้ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าเสาเข็มตามอัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา และคิดราคาค่าฐานแผ่ให้ตามราคาของผู้ว่าจ้างกำหนด

ตารางแสดง เกณฑ์ในการคิดราคากลางค่าเสาเข็มและค่าตอกเข็มขนาดต่างๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานรากและเสาเข็มจากที่ได้กำหนดไว้

อันดับ	รายการเสาเข็ม	ค่าเข็มและค่าตอกเข็ม บาท/เมตร	ค่าทุบหัวเข็ม บาท/ต้น
๑	□ ๐.๑๘ X ๐.๑๘	๒๑๗	๑๘๐
๒	□ ๐.๒๒ X ๐.๒๒	๒๗๑	๒๐๐
๓	□ ๐.๒๖ X ๐.๒๖	๕๒๑	๒๕๐
๔	□ ๐.๓๐ X ๐.๓๐	๖๕๔	๒๘๐
๕	□ ๐.๓๕ X ๐.๓๕	๘๖๐	๓๐๐
๖	□ ๐.๔๐ X ๐.๔๐	๑,๑๑๙	๓๒๐
๗	। ๐.๒๒ X ๐.๒๒	๓๒๖	๑๘๐
๘	। ๐.๒๖ X ๐.๒๖	๓๙๒	๒๕๐
๙	। ๐.๓๐ X ๐.๓๐	๕๒๔	๒๘๐
๑๐	। ๐.๓๕ X ๐.๓๕	๗๔๕	๒๘๐
๑๑	। ๐.๔๐ X ๐.๔๐	๕๓๒	๓๐๐

หมายเหตุ

- ราคาต่อหน่วยข้างต้น ไม่รวมค่าอำนาจการ ดำเนินงาน กำไรและภาษี
- กรณีเสาเข็มเป็นขนาดที่นอกเหนือจากที่ได้รับไว้ข้างต้น จะยึดถือราคาทั่วไปตามท้องตลาด

๒.๖ ในกรณีที่ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของฐานรากตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๕ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดราคาค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มหรือลดจากผู้ว่าจ้างได้เคยเสนอราคาไว้

๒.๗ การเสนอใช้เสาเข็ม หรือไม่ใช้เสาเข็มตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงฐานราก(ถ้ามี) ของผู้รับจ้าง ให้ถือผลการวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุดผู้ว่าจ้างจะใช้เวลา ๓๐ วัน ในการพิจารณาดำเนินการ นับจากวันที่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน ระยะเวลา ๓๐ วันดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอต่ออายุสัญญามีได้

๒.๘ ในกรณีที่ใช้แบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้ เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแบบโครงสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความปลอดภัยของอาคารแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างโดยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๒.๙ เมื่อลงมือทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ๑๔/๒๔๘

๒.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ขนาดเครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ซีซี ที่มีสภาพใช้งานได้ดี (ความสมบูรณ์ประมาณ ๘๐%) จำนวน ๑ คัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้ในการควบคุมการก่อสร้างตามสัญญา ตั้งแต่เริ่มงานจนแล้วเสร็จโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและค่าซ่อม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้น เนื่องจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้โดยผู้รับจ้างต้องนำค่าธรรมเนียมประกันภัยชั้น ๑ ของรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาฯ ในวันทำสัญญาด้วย

๓. งานที่ต้องจัดทำ

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำไร้หนึ่ง

๓.๑ ปรับปรุงภายในบริเวณ สถานีผลิตน้ำไร้หนึ่ง ตามรายละเอียดในแบบเลขที่ LB(๕๗)๐๑ – LO

๓.๑.๑ ปรับปรุงท่อภายในบริเวณ สถานีผลิตน้ำไร้หนึ่ง

๓.๑.๒ ก่อสร้างรั้ว แบบ ก. ตามแบบเลขที่ กผว.๑-๐๐๐๑

๓.๒ กำแพงกันดิน ตามแบบเลขที่ LB(๕๗)๐๑ – ST

๓.๒.๑ ขุดลอกตะกอนในสระพักตะกอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๓.๒.๒ ก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราวสำหรับระบายตะกอนระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๓.๒.๓ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตอกเข็มพืดก่อนขุดดินก่อสร้างกำแพงกันดิน

๓.๒.๔ ทดสอบ PLATE BEARING

จำนวน ๑ จุด

๓.๒.๕ ก่อสร้างกำแพงกันดิน ตามแบบเลขที่ LB(๕๗)๐๑ – ST

๓.๒.๖ รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ

๓.๓ บ่อสูบน้ำย้อนกลับ ตามแบบเลขที่ LB(๕๗)๐๑ – RT

๓.๓.๑ เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดการเจาะสำรวจชั้นดิน

จำนวน ๑ หลุม

๓.๓.๒ ทดสอบเสาเข็มวิธี DYNAMIC TEST

จำนวน ๑ จุด

๓.๓.๓ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำย้อนกลับตามแบบแปลนเลขที่ LB(๕๗)๐๑ – RT

จำนวน ๑ บ่อ

๓.๓.๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิด END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP อัตราสูบ ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง ๒๕ ม. มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวัตต์ (รวมอะไหล่) จำนวน ๒ ชุด ตามรายละเอียดในแบบเลขที่ LB(๕๗)๐๑ – ME และรายการประกอบแบบ

๓.๓.๕ ปรับปรุงท่อทางส่งและอุปกรณ์ ตามรายละเอียดในแบบเลขที่ LB(๕๗)๐๑ – ME

๓.๓.๖ งานเดินสายไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ LB(๕๗)๐๑-EE

- จัดหาและติดตั้ง ตู้ควบคุมมอเตอร์ (MCP-๑๑) บริเวณโรงสูบน้ำย้อนกลับ พร้อมประธานสายไฟจากโรงสูบน้ำ ๗x๒๔ เมตร

- จัดหาและติดตั้ง เดินไฟฟ้าจากตู้ควบคุมมอเตอร์ (MCP-๑๑) ไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า (RVM-๑,RVM-๒)

๓.๓.๗ งานช่องเดินสายไฟ ตามแบบเลขที่ LB(๕๗)๐๑-EE

- จัดหาและติดตั้ง รางเคเบิลเทรย์สำหรับเดินสายจากตู้ควบคุมมอเตอร์ (MCP-๑๑) ไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า (RVM-๑,RVM-๒)

- จัดหาและติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟชนิด IMC และท่ออ่อนชนิดกันน้ำ (Flexible Liquid Tight Conduit)

๓.๓.๘ งานตู้สวิตช์ไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ LB(๕๗)๐๑-EE

๓.๓.๘.๑ อุปกรณ์ควบคุมภายในตู้สวิตช์ควบคุมมอเตอร์ (MCP-๑๑) เป็นแบบ สตาร์ – เดลต้า สตาร์ทเตอร์ การออกแบบวงจร สามารถทดสอบระบบควบคุมโดยไม่ต้อง ON MAIN CIRCUIT BREAKER ได้มีรายละเอียดอุปกรณ์ภายในประกอบ ดังนี้

- Magnetic Contactor ทุกชุด ต้องทนกระแสไม่ น้อยกว่า ๑.๑๕ เท่า ของกระแส Full Load Current Motor

- Terminal Magnetic Contactor เป็นแบบการเข้าสายด้วยทางปลาชนิดหัวกลม ร้อยผ่าน สกรู- น็อต ไม่อนุญาตให้ใช้แบบสวมและขันป๊อบ

๓.๓.๘.๒ จัดหาและติดตั้ง ตู้ REMOTE CONTROL (MCP-๑๒) บริเวณโรงกรองเงื่อนไขการ ทำงาน

- สามารถควบคุมเปิดปิดมอเตอร์ไฟฟ้าจากระยะไกลได้

- สามารถควบคุมเปิดปิดประตูน้ำไฟฟ้าจากระยะไกลได้

๓.๔ งานเดินสายไฟฟ้าอาคารสูบน้ำแรงสูงเดิม ตามแบบเลขที่ LB(๕๗)๐๑-EE

๓.๔.๑ จัดหาและติดตั้ง เบรกเกอร์เพิ่มภายในตู้สวิตช์ควบคุมมอเตอร์เดิม ภายในโรงสูบน้ำ ๗x๒๔ เมตร

๓.๔.๒ จัดหาและติดตั้ง เดินไฟฟ้าจากตู้ควบคุมมอเตอร์เดิม ภายในโรงสูบน้ำ ๗x๒๔ เมตร ไปยังตู้ควบคุม มอเตอร์ใหม่ (MCP-๑๑)

๔. รายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

นอกจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงทั่วไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเป็น ต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาดังต่อไปนี้

๔.๑ แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๒ ข้อกำหนดพัสดุที่ใช้	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๓ มาตรฐานฝีมือช่าง	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๔ การจ่ายเงินและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๕ การเบิกจ่ายเงินตามผลงานวางท่อและจัดหาเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๖ บัญชีรายชื่อผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ ผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อ	จำนวน	๑๐	แผ่น
๔.๗ รายละเอียดวิธีดำเนินการ	จำนวน	๕	แผ่น
๔.๘ รายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง	จำนวน	๕	แผ่น
๔.๙ แบบแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๑๐ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้ กับสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	๗	แผ่น
๔.๑๑ ข้อกำหนดเฉพาะงาน	จำนวน	๑	เล่ม
๔.๑๒ มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค	จำนวน	๑	เล่ม
กปภ. ๐๑-๒๕๕๘ งานก่อสร้างทั่วไป			
๔.๑๓ มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒-๒๕๕๘ งานวางท่อ	จำนวน	๑	เล่ม
๔.๑๔ มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๓-๒๕๕๘ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง	จำนวน	๑	เล่ม
๔.๑๕ มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๔-๒๕๕๘ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	จำนวน	๑	เล่ม
๔.๑๖ แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘	จำนวน	๑	เล่ม
๔.๑๗ มยธ.๑๐๑-๑๐๖ (๒๕๕๓) งานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์	จำนวน	๑	เล่ม

๕. ข้อกำหนดพัสดุ

๕.๑ พัสตุที่ใช้ในสัญญาให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๕.๒ พัสตุท่/อุปกรณ์และเครื่องสูบน้ำต้องใช้เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ตามบัญชีรายชื่อทะเบียนผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ, ผู้ผลิตท่/อุปกรณ์ท่ ของการประปาส่วนภูมิภาค (แนบ) เท่านั้น

๖. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๖.๑ ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน

๖.๒ ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงานฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ

๖.๓ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตามข้อกำหนดในแบบแปลน และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย

๖.๔ สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ

๖.๕ หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ

๖.๖ สำหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค่าก่อสร้างจะยึดถือราคาต่อหน่วย , ค่า C.F.(Contractual Factor) และ Factor F ในการคำนวณเพื่อการจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดในระหว่างการทำงานก่อสร้าง (ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย) และใช้ราคาต่อหน่วย (รวมทั้งค่า C.F.และF) ในการคำนวณงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ปริมาณและรายการในบัญชีฯ ผู้รับจ้างจะยึดถือเป็นข้ออ้างเพื่องดเว้นการดำเนินการหรือขอเงินเพิ่มของงานที่ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามีได้

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๗.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๗.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๗.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๗.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๗.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของ กปภ. **ชั้น ๑-๕ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศประกวดราคา**

๗.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป กับ กปภ. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๘. ระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่เกิน๒๔๐.....วัน จ้างแบบจ่ายเงินตามผลงาน

๙. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล ๑๔,๙๙๐,๗๐๐.-บาท (เงินสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑