

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
โครงการจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่ผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์ที่จะจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่ผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อปฏิบัติงานช่วยผลิต-จ่ายน้ำ, ปฏิบัติงานผลิตน้ำประจําสถานีสูบน้ำ-จ่ายน้ำ และปฏิบัติงานสูบน้ำดิบประจําสถานีสูบน้ำ

๒. ขอบเขตของงาน

๒.๑ ปฏิบัติงานช่วยผลิต-จ่ายน้ำ ประจําสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์ สถานีผลิตน้ำบ่อทอง

๒.๑.๑ งานที่ต้องดำเนินการและรับผิดชอบ

- ทำการผลิตน้ำ-จ่ายน้ำประปา ตามแนวทางที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด
- ทำการบำรุงรักษาเบื้องต้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประกอบการผลิตน้ำ ตามแนวทางที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด
- ทำความสะอาดพร้อมกำจัดวัชพืชในพื้นที่ของสถานีผลิตน้ำ ตามแนวทางที่ กปภ.กำหนด
- ทำการหมักสารเคมี ตามแนวทางที่ กปภ. กำหนด
- ลงข้อมูลพร้อมรายงานปริมาณน้ำผลิต และน้ำจ่าย
- ลงข้อมูลพร้อมรายงานการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำ, เครื่องจักรกล
- ลงข้อมูลพร้อมรายงานการเดินเครื่องจักรกล/ไฟฟ้า
- ลงข้อมูลพร้อมรายงานการใช้กระแสไฟฟ้า(หน่วย) และดีมารีน (กิโลวัตต์)
- ลงข้อมูลพร้อมรายงานการใช้สารเคมี ต่างๆ
- ทำการเดินเครื่องสูบน้ำเข้าอ่าง ,สูบสระพักตะกอน
- ตรวจคุณภาพน้ำหาค่า PH , NTU, CO₂ ของน้ำดิบ , น้ำก่อนเข้ากรอง , น้ำใส ตามตารางที่จัดเตรียมไว้ให้ เวลา ๐๘.๐๐ น. ,๑๖.๐๐ น. ,๒๒.๐๐ น.
- ทำความสะอาดโรงกรองน้ำและโรงสูบน้ำทั้งหมด
- ทำความสะอาดโรงกรองและโรงสูบน้ำทั้งหมด
- จัดหน่วยน้ำทุกชั่วโมงตามที่กำหนดในเอกสารตาราง
- ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังน้ำใส พร้อมจดระดับลง ป.๔๔ ผ. ก่อนออกเวร
- จัดหน่วยน้ำ,หน่วยการใช้ไฟของตู้ควบคุมมอเตอร์ ทุกตัวในเวลา ๐๖.๐๐ น. และเวลา ๐๘.๐๐ น. จัดหน่วยน้ำดิบ,น้ำจ่าย พร้อมห้กลับในสมุดป.๔๔ ผ.ทุกวัน
- ทุกสิ้นเดือน ต้องรวมเวลาการเดินมอเตอร์ทุกตัว,หน่วยน้ำดิบ,น้ำใส,สารเคมีที่ใช้ ทั้งเดือนลงในกระดาษแยกให้ด้วย

หมายเหตุ ถ้าผู้รับเวรมารับเวรแล้วงานที่เวรก่อนหน้ายังไม่เรียบร้อย ให้ผู้อยู่ เวก่อนหน้าทำจนเรียบร้อยแล้วค่อยออกเวร

๒.๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานผลิตน้ำ – จ่ายน้ำประปาตามแนวทางที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตามรายละเอียดที่ได้ตกลงในสัญญาว่าจ้าง

๒.๑.๓ รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการจัดหาผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม และจำนวนจุดปฏิบัติงาน ตามขอบเขตของงานดังนี้

(๑) สถานีผลิตน้ำ ให้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.๑ ผลิตน้ำประปา

- ผลิต - สูบจ่ายน้ำสะอาด
- ควบคุมดูแลไม่ให้น้ำไม่ขาด หรือล้นถัง (ถังน้ำใส , ถังสูง)
- ตรวจสอบแรงดัน หรือพบว่าผิดปกติเมื่อใดให้รีบแจ้งผู้ดูแลสถานีโดยด่วน หรือแจ้งหัวหน้าสถานี และหนง.ผลิต ตามลำดับ
- ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำในส่วนหม้อกรองน้ำ , รางรับน้ำ ถังตกตะกอนให้สะอาดและไม่เกิดตะกอนสะสม
- การล้างหม้อกรองน้ำ ต้องสะอาด หน้าที่รายไม่มีตะกอนสะสมหรือแตกร้า
- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในระบบการกรองน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากพบหรือเกิดการชำรุด ให้รีบแจ้ง กปภ.สาขาพนัสนิคม เพื่อดำเนินการซ่อม

๑.๒ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปา

- เก็บตัวอย่างน้ำดิบ / น้ำประปา
- ตรวจวัดค่าความขุ่น
- ต้องจ่ายสารเคมีและปรับตั้งอัตราการจ่ายสารเคมีตามที่ กปภ.สาขาพนัสนิคมกำหนด
- ตรวจวัดค่า PH เพื่อปรับค่าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ตรวจสอบคลอรีนคงเหลือเพื่อปรับค่าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

(๒) ดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟ้า / อาคาร / พื้นที่

๒.๑ ตรวจสอบถ่ายน้ำมันเครื่องและจาระบีเครื่องสูบน้ำ ตรวจสอบประเก็น ดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้าตามวาระ

๒.๒ ดูแลทำความสะอาดเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ในการสูบน้ำโดยสม่ำเสมอ

๒.๓ ดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้ชำรุดหรือสูญหาย

(๓) จัดทำข้อมูล และรายงานระบบการผลิต

๓.๑ บันทึกหลักฐาน และรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ของผู้ปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

๓.๒ รับแจ้งเหตุ (ท่อแตก , ท่อรั่ว , น้ำประปาไม่ไหล , ไฟฟ้าดับ ฯลฯ) และรายงานผลให้ กปภ.สาขาพนัสนิคมทราบ

๓.๓ ควบคุมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆให้สูบน้ำเข้าในระบบผลิตน้ำได้เพียงพอ ตามที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

๓.๔ ดูแลทำความสะอาดโรงสูบน้ำและพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำ

๓.๕ ดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาดระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟ้า ตามแผนงาน กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

๓.๖ ดูแลทรัพย์สินมิให้ชำรุดหรือสูญหายและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๓.๗ สังเกตการณ์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น กรณีคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหน้าฝน หรือเกิดสาหร่ายในแหล่งน้ำ

๒.๒ ปฏิบัติงานผลิตน้ำประจําสถานีสูบน้ำ-จ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำพานทอง (หนองกะขะ), สถานีจ่ายน้ำพานทอง สถานีจ่ายน้ำเกาะลอย, สถานีจ่ายน้ำทุ่งขวาง และสถานีจ่ายน้ำหัวถนน

๒.๒.๑ สูบจ่ายน้ำประปา ตามแนวทางที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

๒.๒.๒ บำรุงรักษาเครื่องจักรกล อุปกรณ์ประกอบการผลิตน้ำ ในเบื้องต้น ตามแนวทางที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

๒.๒.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสูบ-จ่ายน้ำประปา ตามแนวทางที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด ตามจำนวนที่ได้ตกลงในสัญญาว่าจ้าง

๒.๒.๔ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานสูบน้ำประปาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของ กปภ.สาขาพนัสนิคม ตามกำหนดในแต่ละเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใดๆ ที่กำหนดดังกล่าว กปภ.สาขาพนัสนิคมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน

๒.๒.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับการการันตีกรายงานต่างๆ ผู้รับจ้างต้องจัดทำและนำส่งทุก ๑ เดือนให้ กปภ.สาขาพนัสนิคม

- รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
- รายงานปริมาณน้ำสูบ-จ่าย
- รายงานการทำความสะอาดระบบสูบน้ำ, โรงสูบน้ำ สถานที่
- รายงานการเดินเครื่องจักรกล/ไฟฟ้า
- รายงานการใช้กระแสไฟฟ้า (หน่วย) และ ดีมานด์ (กิโลวัตต์)
- รายงานการใช้คลอรีน กก.
- รายงานปริมาณน้ำรับ
- รายงานปริมาณน้ำจ่าย
- รายงานการทำความสะอาด, การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
- รายงานคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบทุกวัน

๒.๒.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการจัดหาผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม และจำนวนจุดปฏิบัติงาน ตามขอบเขตของงานดังนี้

(๑) ควบคุมเครื่องสูบน้ำสะอาด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสูบน้ำเข้าในระบบจ่ายน้ำได้ตามที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

(๒) ควบคุมดูแลไม่ให้น้ำขาด หรือล้นถัง (ถังน้ำใส , ถังสูง) หรือป้องกันมิให้เกิดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำ

(๓) จัดหน่วยไฟฟ้าฟ้าทุกชั่วโมงและประจำเดือน ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(๔) ดูแลทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และพื้นที่บริเวณโดยรอบ

(๕) ดูแลทรัพย์สินมิให้ชำรุดหรือสูญหายและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(๖) ดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาดระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟ้า ตามแผนงาน กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

(๗) ควบคุมการจ่ายสารเคมีที่จำเป็นต้องใช้ ตามที่ กปภ. สาขาพนัสนิคม กำหนด

(๘) ตรวจสอบน้ำรับ-น้ำจ่ายให้สอดคล้องและให้มีปริมาณน้ำจ่ายตลอดเวลา ตามแนวทางของ กปภ. สาขาพนัสนิคม กำหนด

(๙) ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามจุดที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม เป็นผู้กำหนด

(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

๒.๓ ปฏิบัติงานสูบน้ำดิบประจำสถานีสูบน้ำดิบฝายท่าลาด (ท่ากง), สถานีสูบน้ำดิบวัดด่านเงิน และ สถานีสูบน้ำดิบคลองหลวง

๒.๓.๑ สูบน้ำจ่ายน้ำประปา ตามแนวทางที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

๒.๓.๒ บำรุงรักษาเครื่องจักรกล อุปกรณ์ประกอบการผลิตน้ำ ในเบื้องต้น ตามแนวทางที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

๒.๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานสูบน้ำดิบ ตามกำหนด กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนดในแต่ละ เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใดๆ ที่กำหนดดังกล่าว กปภ.สาขาพนัสนิคมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน

๒.๓.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับการการันตีรายงานต่างๆ ผู้รับจ้างต้องจัดทำและนำเสนอทุก ๑ เดือนให้ กปภ.สาขาพนัสนิคม

- รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
- รายงานปริมาณน้ำสูบส่ง
- รายงานการทำความสะอาดระบบสูบน้ำ, สถานที่
- รายงานการเดินเครื่องจักรกล/ไฟฟ้า
- รายงานการใช้กระแสไฟฟ้า (หน่วย) และ ตีमानด์ (กิโลวัตต์)
- รายงานการทำความสะอาด, การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
- รายงานคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบทุกวัน

๒.๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการจัดหาผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม และจำนวนจุดปฏิบัติงาน ตามขอบเขตของงานดังนี้

(๑) ควบคุมเครื่องสูบน้ำให้สะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสูบส่งน้ำเข้าในระบบผลิตน้ำ และกักเก็บได้ตามที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

(๒) ควบคุมดูแลไม่ให้น้ำขาด หรือป้องกันมิให้เกิดน้ำสูญเสียในระบบผลิต

(๓) จัดหน่วยไฟฟ้าฟ้าทุกชั่วโมงและประจำเดือน ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(๔) ดูแลทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และพื้นที่บริเวณโดยรอบ

(๕) ดูแลทรัพย์สินมิให้ชำรุดหรือสูญหายและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(๖) ดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาดระบบเครื่องจักรกล / ระบบไฟฟ้า ตามแผนงาน กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

(๗) ตรวจสอบน้ำส่งให้สอดคล้องและให้มีปริมาณน้ำจ่ายตลอดเวลา ตามแนวทางของ กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

(๘) ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามจุดที่ กปภ.สาขาพนัสนิคม เป็นผู้กำหนด

(๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กปภ.สาขาพนัสนิคม กำหนด

แนวทางปฏิบัติงานสำหรับผู้รับจ้าง

ข้อควรปฏิบัติ

๑. ห้ามนำบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนได้รับอนุญาต จาก กปภ. สาขาพนัสนิคม

๒. ก่อนลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานให้ กปภ.สาขาพนัสนิคม ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ และในระหว่างสัญญาจ้าง หากมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ ต้องแจ้งให้ กปภ. สาขาพนัสนิคม ทราบล่วงหน้า (แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร)

๕/๓. ห้ามรับเงิน...

๓. ห้ามรับเงินแทน กปภ. สาขาพนัสนิคม ทุกกรณี

๔. ห้ามนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กปภ.สาขาพนัสนิคม ไปใช้ภายนอกกิจการงานประจำและห้ามนำเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในหน้าที่ปฏิบัติงาน หากมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ กปภ. สาขาพนัสนิคม ให้จัดทำบัญชีรายละเอียดแจ้ง และต้องได้รับอนุญาตจาก กปภ. สาขาพนัสนิคม ก่อน

๕. ห้ามนำสารเคมีใดๆ ออกหรือนำเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการทดลองหรือดัดแปลงเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต

๖. ห้ามแก้ไข ดัดแปลง อุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้า / เครื่องจักรกล ก่อนได้รับอนุญาต

๗. ห้ามดื่มสุรา , เสพสารเสพติด , เล่นการพนัน , เลี้ยงสัตว์ หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ภายในบริเวณพื้นที่ของ กปภ. สาขาพนัสนิคม

๘. ห้ามนำข้อมูลใดๆ ของ กปภ. สาขาพนัสนิคม ไปให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับ กปภ. สาขาพนัสนิคม

๙. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แจ้งต่อช่างควบคุมงาน, หัวหน้างานผลิต ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อการแก้ไขได้ทันที่หรือรีบดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นก่อนทุกครั้ง

๑๐. การปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพ รักษาภาพลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

๑๑. กรณีมีผู้มาติดต่อประสานงานทางสถานีฯ ผู้รับจ้างต้องให้การต้อนรับด้วยความสุภาพ และแจ้งต่อหัวหน้างานผลิตและช่างควบคุมงานทุกครั้ง

๑๒. เครื่องจักรกล, อุปกรณ์ใดๆ เกิดผิดปกติหรือเสียหาย ผู้รับจ้างต้องแจ้งหัวหน้างานผลิตหรือช่างควบคุมงานทราบทุกครั้ง หากสืบทราบภายหลังว่าเกิดจากการปล่อยปละละเลยของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกิดความเสียหายขึ้นทั้งหมด

๓. ระยะเวลาและวงเงินจัดจ้าง

๓.๑ ระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๓.๒ ราคารวมทั้งสิ้น ๓,๔๕๘,๓๒๐.๒๕ บาท (เงินสามล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาท ยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๒ ไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๔.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.ข.๑ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการรับจ้างเหมาผลิตน้ำ ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้จะต้องแนบสัญญา พร้อมหนังสือรับรองผลงานมาพร้อมซองยื่นข้อเสนอ

๕. การพิจารณาข้อเสนอ

การประปาส่วนภูมิภาคจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศเชิญชวนและตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการประกวดราคาจะเป็นผู้พิจารณาราคา และผู้ยื่นข้อเสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถัดจากวันยื่นข้อเสนอ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖. การทำสัญญาจ้าง

๖.๑ เมื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคจะต้องกำหนดวันทำสัญญาต่อกัน โดยขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้ และรายละเอียดข้อเสนอลงชื่อของคู่สัญญาตลอดจนข้อเสนอเพิ่มเติมในระหว่างการเจรจาและไต่ถามราคาค่าจ้าง ฯ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งตั้งแต่ไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” จะต้องส่งผู้มีอำนาจหรือผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมายมาลงนามในสัญญาภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก การประปาส่วนภูมิภาค

๖.๒ ในกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาค มีความจำเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู้รับจ้างต้องยินยอมทำสัญญาตามกำหนดที่เลื่อนออกไปนั้น โดยไม่ถือเป็นข้อผิดสัญญาอันจะนำมากล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากการประปาส่วนภูมิภาค มิได้

๖.๓ ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ กปภ. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๗.๑ เงินสด

๖.๗.๒ เชื่อกที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กปภ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ (สำหรับเชื่อกที่ธนาคารสั่งจ่ายต่างท้องที่ หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตามเชื่อกนั้น ผู้ขอใช้เชื่อกจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น)

๖.๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

๖.๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๖.๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานทุกๆ สิ้นงวดงาน ตามสัญญาจ้างข้อ ๒ โดยต้องรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตามข้อ ๒.๙ ที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนตรวจสอบแล้ว พร้อมส่งหนังสือส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างภายในเดือน ถัดไป

๗.๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ตามที่ตกลงในสัญญาจ้างข้อ ๒ กปก. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน โดยคำนวณจากงานที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบในแต่ละเดือนที่ได้ตกลงกันโดย กปก. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างภายในเดือนนั้น นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง

๗.๓ กปก. จะจ่ายเงินค่าจ้างงานนี้เป็นเงินบาทเท่านั้นและ กปก. จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเช็ค โดยที่เจ้าของบัญชีจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเงินเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

๘. อัตราค่าปรับ

๘.๑ กรณีเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยเป็นสาเหตุจาก “ผู้ปฏิบัติงาน” และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเสียหายต่อราชการผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทั้งหมด

๘.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถหา “ผู้ปฏิบัติงาน” มาปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินชดเชย ตามจำนวนวันที่ไม่สามารถส่งผู้มาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๘.๕๐ บาท (เงินสามสิบแปดบาทห้าสิบบatang) ต่อชั่วโมงต่อพื้นที่จุดปฏิบัติงาน และนอกเหนือจากผู้ว่าจ้างหักเงินชดเชยดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขในสัญญาด้วย

๘.๓ ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เกี่ยวข้องกับความสงบสุขของประชาชนตามที่ระบุในรายละเอียดของสัญญาจนผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบน้ำให้แก่ กปก. ไม่เพียงพอกับความต้องการน้ำประปาของผู้ใช้น้ำไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ที่จะทำให้ ผู้ใช้น้ำไม่ได้ใช้น้ำตลอดเวลา กปก. มีสิทธิที่จะเข้าไปดำเนินการแทนผู้รับจ้างเป็นการชั่วคราวได้ทันทีเพื่อขจัดหรือบรรเทาเหตุดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของผู้รับจ้างเพื่อให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำต่อไปได้

๘.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินเป็นค่าชดเชยให้แก่ กปก. (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยหรือภัยทางธรรมชาติหรือความผิดอื่นใดที่มีใช้ความผิดของผู้รับจ้าง กปก. จะพิจารณายกเว้นค่าชดเชยเป็นกรณีไป) ผู้รับจ้างจะชำระเงินค่าชดเชย ดังกล่าวนี้ให้แก่ กปก. ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหนี้จาก กปก. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้ กปก. นำมาหักกลบหนี้กับเงินค่าจ้างรายเดือนที่ กปก. ชำระให้กับผู้รับจ้าง

๘.๕ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากปัญหาในการบริหารงานของผู้รับจ้าง กปก. มีสิทธิที่จะเข้าไปดำเนินการแทนได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด พร้อมชำระค่าปรับและเงินชดเชยตามที่กำหนดในสัญญา

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ นอกจากมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำหน้าที่พิจารณาการดำเนินงานของผู้รับจ้างตามขอบเขตงานจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างโดยการประสานภูมิภาคมีสิทธิเข้าไปตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน หากมีกรณีผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างแต่ละพื้นที่จุดปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขสัญญาจ้าง หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ว่าจ้างโดยการประปาส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานนั้นได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ปฏิบัติงานมาทดแทนใหม่ นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นลายลักษณ์อักษรหากเกินกำหนดเวลาจะต้องเสียค่าปรับและค่าชดเชยตามข้อ ๘.๒ และหากผู้รับจ้างยังมีได้แก้ไขผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันที

๘.๒ กรณีผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้าง จะส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะระบุถึงการกระทำผิดสัญญาจ้างนั้น และจะแจ้งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างภายใน ๓๐ วัน หรือในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ถ้าการปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนั้นยังมิได้รับการแก้ไขก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที

๘.๓ ในกรณีผู้รับจ้างมีปัญหาในการบริหารงานของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างจะทำให้การประปาส่วนภูมิภาคเกิดความเสียหาย ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง

๘.๔ กรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เข้าดำเนินการแทนได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนสิ้นสุดสัญญาจ้าง

๘.๕ ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมการปฏิบัติงานเบื้องต้นให้กับ “ผู้ปฏิบัติงาน” เรื่องการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามแนวทางที่ กปภ.สาขาพทยา (พ) กำหนด

๘.๖ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเงินสมทบในส่วนของนายจ้างตามที่กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมกำหนด พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงินสมทบและหลักฐานอื่นๆ เพื่อแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกเดือนตลอดสัญญา

๘.๗ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานเข้ามาทำการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ “ผู้ปฏิบัติงาน” ภายใน ๑๒ เดือน หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ **๒,๐๐๐.-**บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า **๒,๐๐๐.-**บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว
